

Notre Dame



Commune d'implantation : Montluçon

Type de station : Réservoir

Exploitant : Montluçon Communauté

Capacité de stockage : 2 900 m³ (2 x 1 100 m³ + 2 X 350m³)

Capacité de débit : 72 m³/h vers la Verne (1pompe de 36 m³/h, 2 de 18 m³/h)
135 m³/h vers Montplaisir (3 pompes de 45 m³/h)

Date de mise en service : 1930 -1977

Quartiers desservis : Montluçon Est, Diéna, Centre Ville de Montluçon

Distribution : Montluçon Est et Diéna 1096 abonnés + réseau moyen 10 133 abonnés en équilibre avec les Guineberts et les Plantes

Alimenté par : Réservoir de l'Hôpital

